

Vorwort

Dieser FNN Hinweis wurde von der Projektgruppe „Automatische Letztmaßnahmen“ des Lenkungskreises Systemfragen und Netzcodes erarbeitet.

Der Hinweis beschreibt Maßnahmen zur Vermeidung spannungskritischer Zustände in den Übertragungs- und Verteilungsnetzen. Diese Maßnahmen beginnen bei Abweichungen vom betriebsüblichen Spannungsbereich und erstrecken sich bis zu den automatischen Letztmaßnahmen zur Verhinderung eines Spannungskollapses und Maßnahmen gegen Spannungen, die die Gefahr von Betriebsmittelschäden in sich bergen.

Der Hinweis ersetzt den FNN-Hinweis „Maßnahmen zur Vermeidung spannungskritischer Netzzustände“ September 2013 und unterstützt bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen nach VDE-AR-N 4142.