

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 61243-3
Edition 3.0 2014-10

IEC 61243-3
Édition 3.0 2014-10

Live working – Voltage detectors –

Travaux sous tension – Détecteurs de tension

Part 3: Two-pole low-voltage type

Partie 3: Type bipolaire basse tension

CORRIGENDUM 1

5.3.1.4.3.1 Type test

In the second paragraph, replace “92° mm²” with “95 mm²”.

5.3.1.4.3.1 Essai de type

Dans le deuxième paragraphe, remplacer “92 mm²” par “95 mm²”.

Table B.1 – Classification of defects and associated requirements and tests

For requirement B.2.5, Absence of instructions for use, delete “X” from the Critical column and add “X” in the Major column.

Tableau B.1 – Classification des défauts et exigences et essais associés

Pour l'exigence B.2.5, Absence des instructions d'emploi, supprimer « X » dans la colonne Critique et ajouter « X » dans la colonne Majeur.

Table E.1 – Classification of defects and associated requirements and tests

For requirement 4.6, Instructions for use (Absence of instructions for use), delete “X” from the Critical column and add “X” in the Major column.

Tableau E.1 – Classification des défauts et exigences et essais associés

Pour l'exigence 4.6, Instructions d'emploi (Absence d'instruction d'emploi), supprimer « X » dans la colonne Critique et ajouter « X » dans la colonne Majeur.