

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**IEC 63056**  
Edition 1.0 2020-03

**IEC 63056**  
Édition 1.0 2020-03

Secondary cells and batteries containing  
alkaline or other non-acid electrolytes – Safety  
requirements for secondary lithium cells and  
batteries for use in electrical energy storage  
systems

Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs  
à électrolyte non acide – Exigences de sécurité  
pour les accumulateurs au lithium pour  
utilisation dans des systèmes de stockage  
d'énergie électrique

**CORRIGENDUM 1**

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

**5.3 The peak voltage of charging**

*Replace "battery system manufacturer" with "cell manufacturer" at the end of the existing paragraph, as follows:*

"When a charging current has an alternating component, a battery system manufacturer shall ensure that the peak voltage of the charging current is under the upper limit charging voltage, specified by the cell manufacturer, by monitoring the voltage of every single cell or cell block."

*Replace the existing Table 1 with the following new Table 1:*

**Table 1 – Type test**

Test items	DUT
7.2 Resistance to abnormal heat	minimum of 1
7.6 Protection for short circuit during transport and installation	minimum of 1
7.4 Electric insulation check during transport and installation	minimum of 1
7.7 Protection for reverse connection	minimum of 1
7.9 Drop test	minimum of 1
7.8 Overdischarge control of voltage (battery system)	minimum of 1

Corrections à la version française:

### 5.3 Tension de crête de charge

*Remplacer "fabricant du système de batterie" par "fabricant de l'élément" à la fin du paragraphe existant, comme suit:*

"Lorsqu'un courant de charge a une composante alternative, un fabricant de systèmes de batterie doit vérifier que la tension de crête du courant de charge est inférieure à la limite supérieure de tension de charge spécifiée par le fabricant de l'élément, en surveillant la tension de chaque élément ou bloc d'éléments."

*Remplacer le Tableau 1 existant par le nouveau Tableau 1 suivant :*

**Tableau 1 – Essai de type**

Éléments soumis aux essais	DUT
7.2 Résistance aux chaleurs anormales	1 au minimum
7.6 Protection contre les courts-circuits pendant le transport et l'installation	1 au minimum
7.4 Contrôle de l'isolation électrique pendant le transport et l'installation	1 au minimum
7.7 Protection contre les connexions inversées	1 au minimum
7.9 Essai de chute	1 au minimum
7.8 Commande des décharges excessives de tension (système de batterie)	1 au minimum